

Zielona Góra, 09.01.2018 r.

ZW-ZG-WZA-3310- 122/2017
odp. na zapytanie

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Dostosowanie przeprawy promowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 281 w Pomorsku do kursowania poza porą dzienną – budowa oświetlenia drogi

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że szafka sterownicza ma być wykonana w technologii nierdzewnej. Zarówno w Specyfikacjach Technicznych oraz w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym podano zapis, że „Szafka (skrzynia) sterownicza stalowa wykonana w technologii nierdzewnej z blachy głęboko profilowanej...”, natomiast w SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w pkt III Zakres Robót podano, że „Szafka (skrzynia) sterownicza stalowa wykonana z nierdzewnej blachy”. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza właściwe zapisy zawarte w Specyfikacjach Technicznych oraz w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, że „Szafka (skrzynia) sterownicza stalowa wykonana w technologii nierdzewnej z blachy głęboko profilowanej...”.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc