

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY nr 2**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:**

**ZADANIE nr 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

**ZADANIE nr 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Koźuchowie**

**ZADANIE nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko**

**ZADANIE nr 4: ODW Sulęcín oraz ODW Ośno Lubuskie**

**DOTYCZY: ZADANIE nr 3: ODW Kłodawa oraz ODW Drezdenko  
ZADANIE nr 4: ODW Sulęcín oraz ODW Ośno Lubuskie**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy:

### **PYTANIE NR 1:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy w pozycjach kosztorysowych:

- 6. Naprawa bruków gr. 20 cm na skarpach wys. do 4 m
- 8. Naprawa umocnienia z płyt bet. ażurowych i MEBA 60x40x10 p;
- 12. Naprawa ścieków i z elementów prefabrykowanych bet. na podsypce cementowo-piaskowej;
- 14. Naprawa ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet. C12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową;
- 16. Naprawa ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15 spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni;

należy uwzględnić jedynie przełożenie materiału Zamawiającego i nie należy w cenie uwzględniać nowego materiału Wykonawcy.

### **ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

- **6** - Naprawa bruków gr. 20 cm na skarpach wys. do 4m:  
w zakresie robót: naprawa bruków polegająca na rozebraniu bruku; oczyszczenie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki oraz skarpy; ponowne ułożenie bruku; łącznie z wykonaniem zamulenia.
- **8** - Naprawa umocnienia z płyt bet. ażurowych i MEBA 60x40x10 p:  
w zakresie robót: naprawa umocnienia z płyt polegająca na rozebraniu płyt; oczyszczenie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki oraz skarpy; ponowne ułożenie płyt; łącznie z wykonaniem zamulenia.
- **12** - Naprawa ścieków i z elementów prefabrykowanych bet. na podsypce cementowo-piaskowej:  
w zakresie robót: rozebranie ścieków i ławy; oczyszczenie ścieków z zaprawy cementowej; uzupełnienie lub wykonanie ławy betonowej z C12/15; ponowne ułożenie ścieków łącznie z humusowaniem poboczy ścieku.
- **14** - Naprawa ścieków z kostki kamiennej 16 do 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową:  
w zakresie robót: rozebranie ścieków z kostki i ławy; oczyszczenie kostki z zaprawy cementowej; wykonanie lub uzupełnienie ławy z C12/15; ponowne ułożenie ścieku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

- 16 - Naprawa ścieków z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, na ławie bet C12/15. spoiny wypełnione zaprawą cementową z cięciem i rozebraniem nawierzchni:  
w zakresie robót: rozebranie ścieku z kostki brukowej i ławy; oczyszczenie kostki; w razie potrzeby wyrównanie krawędzi nawierzchni bitumicznej poprzez cięcie i rozebranie; ponowne ułożenie ścieku łącznie z wykonaniem ławy z C12/15; uzupełnienie spoin zaprawą cementową.

We wszystkich w/w pozycjach kosztorysowych należy uwzględnić jedynie przełożenie istniejącego materiału Zamawiającego i nie należy uwzględniać nowego materiału Wykonawcy.

Podpisano:

Zastępca Dyrektora

ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Grzegorz Szulc