

Zielona Góra, 21 .08.2014 r.

ZDW-ZG-WZ-3310-40/2014

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW NR 1**

Dot. przetargu nieograniczonego na: **Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ul. Lotników Alianckich w m. Żagań**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ:

#### **Zapytanie Wykonawcy :**

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie rodzaju asfaltu , jaki powinien być użyty do warstwy ścieralnej SMA. ST przewiduje dla KR4 zgodnie z tabelą asfalt zwykły i polimeroasfalt, natomiast projekt podaje polimeroasfalt.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oczekuje zastosowania asfaltu zgodnego z wymaganiami określonymi w WT-2 z 2010 r.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych

Paweł Tonder