

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1

Dot. przetargu nieograniczonego: **Remont drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Gubin w km 83+750-84+306.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie wykonawcy:

Pytanie:

W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo- polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.

Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.

Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżenie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza do użycia lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowym. Zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-05.03.13 pozostają bez zmian.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc