

Zielona Góra, dnia 13.11.2015 r.

ZDW-ZG-WZ-3310-79/15

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY - NR 1**

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „**Przebudowa drogi polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 350 w km 0+009÷0+572**”.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze zamieszcza poniższej odpowiedzi na zapytania wykonawcy:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o zmianę kategorii uziarnienia na nie wyższą niż Gc 85/20 dla KR3 zgodnie z WT1:2014 Kruszywa W SST dla: D-05-03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Wiążąca i Wyrównawcza wg WT1 i WT2 Tablica 6.

Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego dot. wymagań kategorii uziarnienia Gc 90/20.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę uziarnienia.

### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający pozwoli na zamknięcie drogi na czas wykonania przebudowy?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zamknięcie drogi na czas wykonywania remontu. Roboty należy wykonać przy połówkowym zamknięciu jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej.

Podpisano:

Dyrektor Henryk Napierała