

III. UZGODNIENIA

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
63-400 Zielona Góra, ul. Dąbrowskiego 32
tel. (71) 375 10 10, fax (71) 375 48 64,
ZDW-ZG-WD-2210-7/2014, e-mail: 1328.03.32
Id.35

Zielona Góra, 2014-12-31

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„FAWAL” Filip Walczak**
ul. Kobylogórska 16A
66-400 Gorzów Wlkp.

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinkach w km ok.: 12+220÷13+350, 13+880÷15+050, 15+970÷17+375 wraz z rozbudową w m. Stypułów w km ok. 13+350÷13+880.


Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiadając na pismo z dnia 08.12.2014 r. (data wpływu 10.12.2014 r.), Wasz znak: F-P-ZDW297-125-2014-17 dotyczące prośby o uzgodnienie projektów przebudowy przepustów informuje, że uzgadnia przedstawione rozwiązania bez uwag.

Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Grzegorz Szulc

Lubuskie

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Inspektorat w Nowej Sól
ul. Pocztowa 9, 67-100 Nowa Sól
tel. +48 683 564 131, tel./faks +48 683 564 131
<http://melioracja.lubuskie.pl>, e-mail: nowasol@melioracja.lubuskie.pl



Nowa Sól, 2015-02-19

Znak: InNS.4341.1.010.2015.NS

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o.**
ul. Kobylogórska 16 A
66-400 Gorzów Wielkopolski

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Nowej Sól w odpowiedzi na pismo znak: nr F-P-ZDW297-125-2014-18 z dnia 4.02.2015 r. z prośbą o uzgodnienie projektu w zakresie prac budowlanych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 297 informuje:

1. Uzgadniamy bez uwag propozycję przebudowy rowów wraz z wylotami drenarskimi.
2. Uzgadniamy bez uwag przedłożone projekty przepustów na ciekach Biała Woda w km 26+735 oraz Brzeźnica w km 43+815, a także na rowach melioracji szczegółowej.
3. Powyższe uzgodnienie nie dotyczy zrzutu wód deszczowych z drogi wojewódzkiej gdyż w przedłożonym opracowaniu nie zostało to uwzględnione.
4. Zgodnie z art.122 oraz art.9 ust.2 pkt.1b ustawy Prawo wodne na przeprowadzanie obiektów mostowych przez wody powierzchniowe, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
5. Grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa oddaje się w użytkowanie. Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo wodne umieszczenie infrastruktury transportowej na gruncie stanowiącym wody publiczne wymaga zawarcia umowy użytkowania zajętego gruntu. W tym celu po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, należy wystąpić do Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami cieków naturalnych Biała Woda i Brzeźnica.
6. Tutejszy Inspektorat należy pisemnie powiadomić o terminie rozpoczęcia robót prowadzonych w obrębie cieków, **załączając aktualną umowę użytkowania zajętego gruntu.**
7. Podczas wykonywanych prac należy zapewnić swobodny przepływ wody w rzekach i rowach oraz zadbać o porządek w obrębie cieków, a wszelkie uszkodzenia brzegów i dna niezwłocznie naprawić.
8. Po zakończeniu prac zgłosić do odbioru w tut. Inspektoracie.

KIEROWNIK

mgr inż. Jerzy Malicki