

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 2

Dot. przetargu nieograniczonego: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 na odcinku Gozdnicza - granica województwa.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawców:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowana konstrukcja (układ warstw, materiały) są dostosowane do prognozowanego ruchu na drodze (kategoria ruchu).

Ad.1.

Tak.

Pytanie nr 2:

Czy Inwestor wyraża zgodę na rezygnację z siatki z drutu stalowego?

Ad.2.

Nie.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę siatki stalowej na siatki szklane lub poliestrowe o zbliżonych lub lepszych parametrach wytrzymałościowych?

Ad.3.

Nie.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Ad.4.

Organizacja ruchu do odtworzenia z ewidencji, która przekazana zostanie wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych, przekroi poprzecznych, przekroi podłużnych.

Ad.5.

Brak dokumentacji. Należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację jaką rolę w konstrukcji (podbudowa pomocnicza czy ulepszone podłoże) pełni warstwa stabilizacji grubości 15 cm. Jeśli podbudowy pomocniczej to prosimy o informację, czy należy uzyskać krzywą uziarnienia wg WT-5.

Ad.6.

Zgodnie z zapisami w STWiORB – ulepszone podłoże.

Udzielone odpowiedzi nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.

Podpisano:
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder