

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY– nr 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Przebudowa drogi woj. nr 278 na odc. Lubiatów-Lubogoszcz w km 64+354 do km 67+554**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ :

Pytanie 1 :

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie rodzaju asfaltu do SMA 11, KR3. Specyfikacja techniczna D.05.03.13 przewiduje asfalt Pmb 45/80-55, natomiast w opisie technicznym i na przekrojach podano asfalt 50/70. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z ST.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder