

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY– nr 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Przebudowa wraz z rozbudową drogi woj. nr 297 na odc. Cisów - granica powiatu**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do SIWZ :

Pytanie 1 :

Zwracamy się z prośbą o wskazanie gatunków i wielkości drzew do sadzenia (dotyczy poz. 64 odc. A i poz. 67 odc. B).

Odpowiedź Zamawiającego:

W pozycji 64 formularza cenowego A i poz. 67 formularza cenowego B należy wycenić nasadzenia drzew liściastych – gatunek pospolity ozdobny tj. klon pospolity; wysokość sadzonki 2-2,5m, drzewka min. 10 letnie, o obwodzie pni min. 12cm.

Jednocześnie Zamawiający dokonał zmian w ST D-09.01.01. Zamienna specyfikacja w załączeniu – zamieszczona na stronie BIP ZDW.

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Paweł Tonder