

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY nr 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 159 w km 11+900 do km 12+305 wraz z mostem nad terenem zalewowym rzeki Warty w Skwierzynie (Estakada)**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie rys. nr 13 z branży mostowej, ponieważ Zamawiający nie załączył go w dokumentacji.

Odp.: Po dokonanej aktualizacji dokumentacji projektowej numeracja rysunków jest nieciągła. Pomiędzy rys. nr 12 i rys. nr 14 dokumentacja projektowa zawiera wykaz współrzędnych geodezyjnych, który nie ma żadnego wpływu na wycenę wartości robót budowlanych.

Pytanie 2:

Na rys nr 3. Opisano, "naprawa pow. Metodą torkretowania" w udzielonych odpowiedziach Zamawiający podał, że nie będzie wykonywanego torkretowania, prosimy o wskazanie zatem w jaki sposób będzie należało wykonać naprawę tych powierzchni i gdzie w przedmiarze Wykonawcy mają je uwzględnić.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje udzieloną odpowiedź w sprawie torkretowania. Rozwiązanie projektowe odnośnie naprawy podpór zostało pokazane na rysunku 8.1. Wyceny należy dokonać wg pozycji nr 59 formularza cenowego tj.: M.13.01.05. Beton podpór klasy B-30 grubości < 60 cm

Podpisano:

Z-ca Dyrektora
Ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc