

Zielona Góra, 02.10.2018 r.

ZDW-ZG-WZA-3310- 103/2018

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

**„Remont polegający na lokalnym wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr
278
odc. Bojadła – Kartno”**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Wykonawca prosi o wskazanie dokładnej lokalizacji wraz z powierzchnią miejsc przeznaczonych do remontu w km 51+080 – 52+060.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający przedkłada poniżej szczegółowy przedmiar robót, określający orientacyjną lokalizację wraz z powierzchnią miejsc przeznaczonych do remontu.

Podpis:
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Drogami i Mostami

Grzegorz Szulc

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont polegający na lokalnym wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 278 odc. Bojadła - Kartno km 51+080 do 52+060 dł. 980mb

Lp.	SST	Opis	jedn.obm.	Ilość	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	D-04.00.00	PODBUDOWY			
2.	D-04.01.01	Wykonanie koryta na gł.średnio 48cm pod warstwy konstrukcyjne z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy. Część urobku zostanie wykorzystana do zasypania wykopu.	m2	923,5m2+ odsadzki 611mb*0,48m=293,28m2; razem 1216,78m2	1 216,78
5.	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2.	m2	1002,93m2+960,16m2+342m2=2305,09m2	2 305,09
4.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej bazaltowej 0/31,5mm o grubości 25cm po zagęszczeniu	m2	923,5m2+odsadzki 611mb*0,38m=232,18m2; razem 1155,68m2	1 155,68
3.	D-04.05.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr.10cm po zagęszczeniu o wytrzymałości Rm=2,5 MPa	m2	923,5m2+ odsadzki 611mb*0,48m=293,28m2; razem 1216,78m2	1 216,78
6.	D-04.07.01a	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm	m2	923,5m2+odsadzki 611mb*0,13m=79,53m2; razem 1002,93m2	1 002,93
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE			

7.	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej gr.6cm z betonu asfaltowego AC16W	m2	923,5m2+odsadzki 611mb*0,06m=36,66m2' razem 960,16m2	960,16
8.	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej gr.5cm z betonu asfaltowego AC11S	m2	923,5m2+342m2=1265,5m2	1 265,50
1.	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na gł.średnio 5cm z wywozem frezowin na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do30 Km	m2	923,5m2+342m2=1265,5m2	1 265,50
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9.	D-06.03.01a	Uzupełnienie pobocza mieszanką tłuczniową bazaltową 0/31,5mm śr.grubość 10cm na szer. śr. 0,5m	m2	611mb*0,5m=305,5m2	305,50

PRZEDMIAR ROBÓT

**Remont polegający na lokalnym wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 278
odc. Bojadła - Kartno km 51+080 do 52+060 dł. 980mb**

Nr gniazda	km od	km do	Strona	dł.	szer.	pow. m2	Rodzaj robót
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
Gniazda - pełna wymiana							1. korytowanie gr. 48cm, 2. oczyszczenie i skropienie emulsją 0,4kg/m ² , 3. podbudowa tłuczniowa gr. 25cm, 4. gruntoceмент gr. 10cm, 5. podbudowa betonowa AC22P gr. 7cm, 6. warstwa wiążąca gr. 6cm AC 16W, 7. warstwa ścieralna gr 5cm AC 11S, 8. frezowanie gr. 5cm, 9. pobocze z tłucznia gr. 10cm szer. 0,5m,
3.	51+080	51+145	L	65,00	1,20	78,00	
4.	51+180	51+250	L	70,00	1,50	105,00	
5.	51+234	51+410	P	176,00	1,50	264,00	
6.	51+300	51+360	L	60,00	1,00	60,00	
8.	51+573	51+650	L	77,00	2,00	154,00	
9.	51+810	51+940	L	130,00	1,50	195,00	
10.	52+027	52+042	P	15,00	1,50	22,50	

11.	52+042	52+060	P	18,00	2,50	45,00	
RAZEM				611,00		923,50	
frez 5cm, dywan 5cm							1. warstwa ścieralna gr 5cm AC 11S, 2. frezowanie gr 5cm
7.	51+557	51+785	P	228,00	1,50	342,00	
RAZEM				228,00		342,00	
OGÓŁEM						1 265,50	