

DT. 6038.33.17

Babimost 08 sierpnia 2017r.

**Zakład Usług Komunalnych
w Babimocie**
ul. Wolsztyńska 7, 66-110 BABIMOST
tel. 68 351 2177, fax 68 351 3580
NIP 0730091877 REGON 080453831

PROMOST Sp. z o.o.

Ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra

Dotyczy: Uzgodnień i warunków technicznych koncepcji programowej budowy obwodnicy miejscowości Podmokle Wielkie, Kosieczyn, Chlastawa.

Zakład Usług Komunalnych w Babimocie po zapoznaniu się z koncepcją programową budowy obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 i 304 informuje, że jedyna kolizja z istniejącą siecią wodociągową występuje w miejscu naniesionym na planie sytuacyjnym ark. 2.1. Istniejąca sieć wodociągowa na tym planie została naniesiona kolorem niebieskim.

Przy projektowaniu inwestycji należy uwzględnić następujące warunki techniczne budowy obwodnicy:

1. Przebudować trasę istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z PVC DN 160 na odcinku zaznaczonym na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym linią przerywaną wraz z hydrantem p.poż.
2. Proponowana przebudowa sieci wodociągowej zostanie wykonana w gruntach będących własnością Gminy Babimost.
3. Przy budowie nowej drogi na odcinku od pkt. A do pkt. B trasy istniejącej sieci wodociągowej DN 160 zamontować dwie zasuwy odcinające DN 160.
4. Cały odcinek sieci wodociągowej wykonanej z PCV DN 160 pod nowo projektowaną drogą ułożyć w rurze osłonowej.
5. Po wykonaniu inwestycji w w/w rejonie wykonać powykonawczy pomiar geodezyjny, a jeden egz. mapy dostarczyć do ZUK Babimost.

Załączniki:
Plan sytuacyjny szt. 4

Z. upr. Kierownika Zakładu
St. insp. ds. technicznych
Henryk Strzempek

«PROMOST» Sp. z o.o.
Zielona Góra

wpłynęło dnia 09.08.2017
podpis 410

A. Szenczyk - PRODIR 09.08.2017 w