

WEO18E 077316

Międzychód, 10.04.2018 r.

MOSTY I DROGI
Projektowanie, Nadzory i
Ekspertyzy
Eryk Wroński
Al. Wojska Polskiego 80/39
65-762 ZIELONA GÓRA

Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód przesyła uzgodnienie nr **11/2018 – Uzgodnienie dokumentacji projektowej – Remont mostu drogowego w ciągu drogi wojew. Nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko.**

Uzgodniono pod względem urządzeń energetycznych będących w eksploatacji i na majątku *Enea Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.*

Wszelkie kwestie dot. kolizji linii kablowej oświetlenia drogowego należy uzgadniać z:


ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 37; 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. (95) 721 75 47...49
e-mail: ro2@eneos.pl

Istniejące urządzenia elektryczne 0,4 kV wkreślono kolorem czerwonym.

W miejscu kolizji kablowych linii energetycznych nn i SN z projektowaną budową należy zastosować rury osłonowe dwudzielne o długości wg potrzeb. Poza tym należy zachować odległości zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004. Roboty ziemne w miejscach kolizji i w bezpośrednim zbliżeniu z siecią energetyczną należy wykonać ręcznie.

Przypominamy, że inwestor jak i wykonawca prac ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Międzychód
Dyrektor

Artur Zaborski