

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

NAZWA INWESTYCJI:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873”.

Projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV

ADRES OBIEKTU:

jednostka ewidencyjna **Świebodzin** - obszar wiejski

obręb ewidencyjny **2 Chociule**

dz. nr: 271/14(**271/21**, 271/22); 271/15(**271/23**, 271/24); 271/18(**271/25**, 271/26); 271/16(**271/27**, 271/28); 271/19(**271/29**, 271/30); 270/13(**270/19**, 270/20); 270/9(**270/15**, 270/16); 270/10(**270/17**, 270/18); 269(**269/1**, 269/2); 168(**168/1**, 168/2); 167/1(**167/5**, **167/6**); 164(**164/1**, **164/2**); 368(**368/1**, **368/2**); 160(**160/1**, **160/2**); 159(**159/1**, 159/2); 106/2(**106/3**, **106/4**); 106/1(**106/5**, 106/6); 357/7(**357/10**, **357/11**); 56/4(**56/5**, **56/6**); 55(**55/1**, **55/2**, 55/3); 361(**361/1**, **361/2**); 169(**169/1**, 169/2); 378(**378/1**, 378/2); 354/1(**354/6**, 354/7); 356(**356/1**, **356/2**); 100/4(**100/5**, 100/6); 101/3(**101/7**, 101/8); 101/4(**101/5**, **101/6**); 102(**102/1**, **102/2**); 151/9(**151/11**, 151/12); 152/2(**152/3**, **152/4**); 153/2(**153/3**, 153/4); 154/2(**154/3**, **154/4**); **353/3**; **238/2**; **56/1**; **56/3**; **53**; **57**; **354/3**; **357/3**; **401/1**; **354/4**; **396**; **151/4**; **354/5**; **355/7**; **355/1**; **355/4**; **162/1**; **161**

(przed nawiasem podano numer działki ulegającej)

INWESTOR:

Zarząd Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Augmen Consulting Group

M. Kowalczyk Sp. J.

ul Sulechowska 8

65 – 119 Zielona Góra

UMOWA: Nr ZDW-ZG-WD-102/2014 z dn. 06.06.2014r.

Egz. 1

ZESPÓŁ AUTORSKI:

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA I PODPIS
PROJEKTANT: BRANŻA ELEKTROENER.	mgr inż. Jacek Bieliński	40/91/ZG spec. inst. elektryczne	02.2019 r.
OPRACOWUJĄCY: BRANŻA ELEKTROENER.	inż. Bartosz Skalmierski		02.2019 r.
SPRAWDZAJĄCY: BRANŻA ELEKTROENER.	mgr inż. Anna Wierzbicka	LBS/0087/PBE/17 spec. inst. elektryczne	02.2019 r.

OPIS TECHNICZNO- REALIZACYJNY

1.0 Inwestor

Zarząd Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
60-057 Zielona Góra

2.0 Podstawa opracowania

- 2.1. Zlecenie inwestora
- 2.2. Obowiązujące normy i przepisy
- 2.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu inwestycji, skala 1:500
- 2.4. Warunki likwidacji kolizji nr 11/RD4/2018 z dnia 17.05.2018r., wydane przez ENEA RD Świebodzin
- 2.5. Rozpoznanie terenu- wizja lokalna

3.0 Podstawowe dane techniczne

- Napięcie znamionowe $U_n = 230/400V$

4.0 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873. W ramach projektu przewiduje się:

- demontaż istniejących słupów nr 102/III/6 i 102/III/7 (własność ENEA Operator);
- demontaż przewodów rozpiętych pomiędzy słupami 102/III/5- 102/III/8 i 102/III/6-102/III/6/1 (własność ENEA Operator i Enea Oświetlenie);
- budowę dwóch nowych słupów linii napowietrznej nr 102/III/6 i 102/III/7 poza miejscem kolizji;
- budowę nowych przewodów rozpiętych pomiędzy słupami 102/III/5- 102/III/8 i 102/III/6-102/III/6/1;
- wymianę 3 przyłączy napowietrznych wyprowadzonych ze słupa nr 102/III/6 w nowej lokalizacji;
- przestawienie istn. słupa KK-12/10 nr 101/I/5 w nową lokalizację;
- przeniesienie przyłącza napowietrzego na przestawiony w nowej lokalizacji słup nr 101/I/5;
- przeniesienie przyłącza kablowego na projektowany w nowej lokalizacji słup nr 102/III/7;
- demontaż istniejącego przyłącza pomiędzy słupem nr 102/III/5 a budynkiem 396i
- demontaż istniejącego przyłącza pomiędzy słupem nr 102/III/2/1 a budynkiem 25

5.0 Opis stanu istniejącego

Planowana inwestycja znajduje się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule. Jest to teren uzbrojony w sieć gazową, wodną, telekomunikacyjną, deszczową i elektroenergetyczną. Jest to teren z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

6.0 Opis rozwiązań projektowych

6.1. Budowa i rozbiórka słupów linii napowietrznej nn

W związku z likwidacją kolizji sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV z projektowaną drogą przewiduje się demontaż istniejących słupów i budowę projektowanych słupów poza miejscem kolizji:

1. słup nr 102/III/6: Demontowany słup typu NRb-10 (ŻN). Projektowany słup typu RNK-12/12. Istniejącą oprawę oświetleniową przenieść na projektowany słup. Istniejące przyłącza napowietrzne zdemontować. Projektowane przyłącza wyprowadzić z proj. słupa w nowej lokalizacji (poza miejscem kolizji).
2. słup nr 102/III/7: Demontowany słup typu P-10 (ŻN). Projektowany słup typu N-10,5/6. Istniejącą oprawę oświetleniową przenieść na projektowany słup. Istniejące przyłącze kablowe przedłużyć za pomocą mufy typu POLJ-01/4x10-35 i kabla typu YAKY 4x25mm² i wprowadzić na proj. słup w nowej lokalizacji (poza miejscem kolizji).

Pomiędzy słupami nr 102/III/5 – nr 102/III/8 oraz słupami nr 102/III/6 – nr 102/III/6/1 stosować projektowane przewody typu AsXSn 4x70+25mm². Projektowane przyłącza wyprowadzone ze słupa nr 102/III/6 wykonać przewodami typu AsXSn 4x25mm². Długość projektowanych przęseł i przyłączy oraz naprężenia przewodów podano na PZT i schemacie sieci napowietrznej.

Hak na budynku nr 28 zabudować w odległości 0,5m od kalenicy.

Projektowany słup nr 102/III/7 typu N-10,5/6 należy uziemić $R \leq 10\Omega$. Dla słupa zaprojektowano uziom taśmowo - prętowy z taśmy ocynkowanej Fe/Zn 30x4 i dwóch uziomów prętowych $\varnothing 17,2\text{mm}$ o długości 12m.

Istniejący słup KK-12/10 nr 101/I/5 należy przestawić. W celu uziemienia słupa wykorzystać istniejące uziemienie. Wyprowadzenie linii kablowej dla zasilania projektowanego oświetlenia w zakresie projektu ośw. drogowego. Szczegóły przedstawiono na PZT.

Ochronę przepięciową stanowią ograniczniki przepięć typu ASA 440/10 BO.

Sposób zagospodarowania materiałów z demontażu uzgodnić z Enea Operator oraz Enea Oświetlenie.

Słupy dobrano wg. opracowania PTPIREE „Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120mm²” TOM II, 02/02/1999 r..

6.0 Ochrona przeciwporażeniowa

Podstawową ochronę od porażen prądem elektrycznym zapewnia izolacja urządzeń. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi: SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.

7.0 Uwagi końcowe

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zapisów zawartych w normach oraz uzgodnieniach
- Dokonać sprawdzenia ciągłości żył, pomiaru rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemień.
- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.
- Wykonawca obowiązany jest do przekazania Inwestorowi protokołów z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji, uziemień oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
- Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym linie kablowe podlegają sprawdzeniu przez służby techniczne Inwestora oraz Eksploatatora.
- Wykonać inwentaryzację geodezyjną robót zanikających.

Słup nr 102/III/5 - 102/III/6

$$f_x = \frac{4 * f_{max} * (a - x) * x}{a^2} + \frac{b * x}{a}$$

$$f_{x1} = \frac{4 * 1,07 * (39,86 - 29,01) * 29,01}{39,86^2} + \frac{1,95 * 29,01}{39,86} = 2,27m$$

Słup nr 102/III/6 - 102/III/7

$$f_x = \frac{4 * f_{max} * (a - x) * x}{a^2} + \frac{b * x}{a}$$

$$f_{x1} = \frac{4 * 1,29 * (40,53 - 23,80) * 23,80}{40,53^2} + \frac{0,90 * 23,80}{40,53} = 1,78m$$

Słup nr 102/III/6 – budynek nr 28

$$f_x = \frac{4 * f_{max} * (a - x) * x}{a^2} + \frac{b * x}{a}$$

$$f_{x1} = \frac{4 * 0,74 * (19,39 - 5,53) * 5,53}{19,39^2} + \frac{3,48 * 5,53}{19,39} = 1,60m$$

$$f_{x2} = \frac{4 * 0,74 * (19,39 - 9,08) * 9,08}{19,39^2} + \frac{3,48 * 9,08}{19,39} = 2,37m$$

$$f_{x3} = \frac{4 * 0,74 * (19,39 - 12,63) * 12,63}{19,39^2} + \frac{3,48 * 12,63}{19,39} = 2,94m$$

Słup nr 102/III/6 - 102/III/6/1

$$f_x = \frac{4 * f_{max} * (a - x) * x}{a^2} + \frac{b * x}{a}$$

$$f_{x1} = \frac{4 * 1,77 * (56,54 - 34,90) * 34,90}{56,54^2} + \frac{1,31 * 34,90}{56,54} = 2,48m$$

Zestawienie materiałów demontażowych

- żerdź ŻN-10 – 3szt.
- Przewód AsXSn 4x70+25mm² – 167m
- Przewód AsXSn 4x25mm² – 98m

Zestawienie materiałów montażowych



1. Słup nr 1 – N-10,5/6:

- żerdź E-10,5/6- 1 szt.
- śruba hakowa kompletna SOT 101.2 M20x280 – 1szt.
- uchwyt przelotowo – narożny SO 99 – 1szt.
- ogranicznik przepięć ASA 440/10 BO – 3szt.
- Ustój U1:
 - płyta stopowa trylinka- 1 szt.
 - płyta ustojowa U-85- 1 szt.
 - obejmą Ou-1- 1 szt.
- Wprowadzenie linii kablowej:
 - klamerka COT 36 - 6 szt.
 - taśma stal nierdzewna 20x0,4 COT 37.1 – 8,4m
 - rura BE110 - 3 m
 - zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 24 – 4szt.
 - uchwyt do mocowania przewodów SO 79,5- 4 szt.
- Uziemienie słupa:
 - uziom pionowy pomiedziowany $\Phi 17,2\text{mm}$ (sonda 3m) -8 szt.
 - głowica uziomu- 2 szt.
 - grot uziomu- 2 szt.
 - złączka do łączenia uziomów pionowych- 8 szt.
 - uchwyt zaciskowy do łączenia taśmy FeZn 30x4 z uziomem pionowym- 2 szt.
 - taśma FeZn 30x4- 30 m
 - taśma FeZn 20x4- 7 m
 - śruba oc. z nakr. podkł. okr. i spr. M10x25- 4 szt.
 - opaska z taśmy stal. nierdz. 20x0,4 COT 37.1 - 7 m
 - klamerka - 6 szt.
- Montaż oprawy na słupie:
 - wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego– istniejący
 - Obejma do wysięgnika Oou-2– 1szt.
 - bezpiecznik napowietrzny z wkładką- istniejący
 - zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.1189 - 2 szt.
 - zacisk tulejowy ZUP-5 – 1szt.
 - przewód izolowany LgYd 2,5- 6 m
 - przewód izolowany AsXSn 2x25- 1m
 - koszulka igielitowa $\varnothing 10\text{mm}$ - 0,3 m
 - śruba oc. z nakr., podkł. okr. M12x60- 4 szt.
 - końcówka kablowa KO2,5/10 – 2 szt.
 - Opaska TKUV 20/5 – 1szt.

2. Słup nr 2 – RNK 12/12:

- żerdź E-12/12 – 1szt.
- śruba hakowa kompletna SOT 101.2 M20x280 – 1szt.
- Hak nakrętkowy M20 PD 2.2 – 1szt.
- Uchwyt przelotowo – narożny SO 99 – 1szt.

- Uchwyt odciągowy SO 34.95 – 1 szt.
 - Zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 16.24 – 5 szt. tam jest 4x70+25
 - Ustój U2:
 - płyta stopowa trylinka- 1 szt.
 - płyta ustojowa U-85- 2 szt.
 - obejmą Ou-1- 2 szt.
 - Przyłącza:
 - zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 24 – 12szt.
 - Hak mocowany taśmą SOT 39 – 3szt.
 - Taśma stal nierdzewna 20x0,4 COT 37.1 – 3,8m
 - Klamerka COT 36 – 4szt.
 - Uchwyt odciągowy SO 34.25 – 3szt.
 - Montaż oprawy na słupie:
 - wysięgnik do lampy oświetlenia ulicznego– istniejący
 - Obejma do wysięgnika Oou-2– 1szt.
 - bezpiecznik napowietrzny z wkładką- istniejący
 - zacisk odgałęźny przebijający izolację SL 11.1189 - 2 szt.
 - zacisk tulejowy ZUP-5 – 1szt.
 - przewód izolowany LgYd 2,5- 6 m
 - przewód izolowany AsXSn 2x25- 1m
 - koszulka igielitowa Ø10mm- 0,3 m
 - śruba oc. z nakr., podkł. okr. M12x60- 4 szt.
 - końcówka kablowa KO2,5/10 – 2 szt.
 - Opaska TKUV 20/5 – 1szt.
3. Linia napowietrzna nn 0,4kV
- Przewód AsXSn 4x70+25mm² – 192m
 - Przewód AsXSn 4x25mm² – 88m
4. Linia kablowa nn 0,4kV
- YAKY 4x25mm² – 6m
 - mufa kablowa POLJ-01/4x13-35 – 1szt.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500

Jednostka ewidencyjna: 080805_5 Świebodzin
Opis: 0002-Choculce
Położenie: dz. różne
Seksja mapy: 5.173.25.18.3.3, 23.1.1, 3, 3.1, 3
Nazwa ukł. wsp. prostokątnych płaskich: 2000 strefa 5
Nazwa ukł. wsp. układu wysokości: Kronstadt '60
Informacje o służebnościach gruntowych
mających wpływ na zagospodarowanie gruntów,
zapisanych w granicach projektowanej inwestycji:
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia
pracy geodezyjnej: GK.V.66400.111.2017.KN
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem
aktualizacji: _____
Data opracowania mapy: 17.01.2018r.
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GEOBUD" Sp. Jawna
Grzegorz Grobelny i Rafał Skórzewski
ul. 71 stycznia 97, 64-100 LESZNO
Tel./fax 056 526 91 19, KRS 173275
NIP 687-001-24-02, REGON 410001750
Geodezyjne wyznaczenie granic
z 1989r.
Grzegorz Grobelny
Rafał Skórzewski
17.01.2018r.

17.01.2018

DETA
cawienie M...

(nazwa/imię i nazwisko wykonawcy)

(numer uprawnień i podpis geodety)

(Klauzule urzędowe)

Kopia mapy zgodna z oryginałem
Zielona Góra 09/2018

mgr inż. Mateusz Mokwiński
upr. LBS/0012/POOD/10

mgr inż. Mateusz Mokwiński
upr. LBS/0012/POOD/10

[illegible]

Up. STAROSTY
















Renata Gargol
Geodeta Powiatowy
Naczelny Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

LEGENDA:

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

- projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV (typ zgodnie z PZT)
- ist. linia napowietrzna nn 0,4kV do demontażu
- ist. słup nn 0,4kV do demontażu (rozbiórka)
- ist. słup nn 0,4kV
- proj. słup nn 0,4kV (typ zgodnie z PZT)
- projektowana oprawa typu LED o maks. mocy 70W z optyką dedykowaną do oświetlenia przejść dla pieszych, montowana na słupie stałym, osiomiakątnym o wys. 6m.
- projektowana linia kablowa nn 0,4kV
- projektowana rura osłonowa
- projektowana oprawa typu LED o maks. mocy 70W montowana na słupie stałym, osiomiakątnym o wys. 9m z wysięgnikiem jednoramienowym o dł. 1,5m.
- proj. linia kablowa nn 0,4kV
- likwidacja sieci - pozostawienie w ziemi jako trwały nieużytek
- proj. złącze kablowe - pomiarowe ZPK (wg opracowania ENEA Operator Sp. z o.o.)

BRANŽA TELEKOMUNIKACYJNA:

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | - działka objęta inwestycją |  | - proj. kabel telekomunikacyjny w kanalizacji doziemnej z nr HDPE40/3 |
|  | - działki objęta inwestycją do podziału |  | - proj. kabel telekomunikacyjny ORANGE nowa lokalizacja |
|  | - działka poza inwestycją |  | - likwidacja sieć - pozostawienie w ziemi jako trwałe nieużytek |
|  | - proj. krawężnik betonowy 20x30 wystający na 12cm |  | - słup do usunięcia (rozbiórka) |
|  | - proj. krawężnik betonowy najazdowy 20x22 |  | - proj. słup kablowy naziemnej sieć telekomunikacyjnej ORANGE |
|  | - proj. krawężnik betonowy 15x30 całkowicie wtopiony, krawężniki łukowe o R=3, R=5, R=6 |  | - proj. studnia kablowa typu SKR-1 |
|  | - proj. obrzeże trawnikowe 8x30 |  | - proj. przewód linii napowietrznej |
|  | - proj. krawężnik jezdni | | |

ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU:

- proj. ściek skarpowy młda szerokość 50cm
- proj. ściek typu młda (korytko) szerokość 25cm
- miejsce pod projektowaną wiatę przysłankową
- proj. przepust z rury z blachy karbowanej HCPA-04
- proj. umocnienie skarp ciekłu koszami gabionowymi
- proj. blok betonowy wraz z zakotwioną balustradą U-12a
- proj. radarowy pomiar prędkości
- proj. sygnalizacja świetlna
- proj. pętle indukcyjne

BRANŽA SANITARNA

- proj. kanał deszczowy
- proj. studnia
- proj. wpust uliczny
- proj. wpust krawężnikowo-jezdniowy
- proj. wylot betonowy KPED 01.20 z kratą uchylną na zawiasach

BRANŽA KONSTRUKCYJNA:


- - rozbiórka budynku


UWAGI

- projekt oświetlenia przejść dla pieszych, zasilania szafki sygnalizacji świetlnej oraz znaków aktywnych wg odrębnego opracowania;
- projekt oświetlenia drogi wg odrębnego opracowania;

PARAMETRY TECHNICZNE:


DROGA WOJEWÓDZKA KLASY G nr 27
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA $V_p=50\text{km/h}$
PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA $V_m=50\text{km/h}$
PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA $V_o=40\text{km/h}$
SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,5m
OBCIĄŻENIE 115kN/oś

"AUGMENT CONSULTING GROUP Sp. z o.o." ul. Sulechowska 8, 65-119 Zielona Góra			
NAZWA ZADANIA:		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chocielec od km 35+000 do km 35+873	
INWESTOR:			
Zarząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra			
TYTUŁ RYSUNKU:			
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Projekt usunięcia kolizji szlaku elektroenergetycznej napowietrznej nr 0.4kV			
PROJEKTANT mgr inż. JACEK BIELIŃSKI BRANŻA: ELEKTROENERGETYKA	UPRAWNIENIA 4035/2/G spec. instalacje elektryczne	DATA: 11.2018r.	PODPIS
OPRACOWAŁ inż. BARTOSZ SKALMIERSKI BRANŻA: ELEKTROENERGETYKA	UPRAWNIENIA 4035/2/G spec. instalacje elektryczne	DATA: 11.2018r.	PODPIS
SPRACOWAŁ mgr inż. ANNA WIERZBIKA BRANŻA: ELEKTROENERGETYKA	UPRAWNIENIA LBS/0087/PBE/17 spec. instalacje elektryczne	DATA: 11.2018r.	PODPIS
FAZA PROJEKTU:		SKALA:	NR RYSUNKU: NR STRONY:
Uzasadnienie Projekt Usunięcia Kolizji Szlaku Wytężenia		PB	1 : 500 1.1 ----



(numer uprawnień i podpis geodety)

- rozbiórka budynku




17.01.2018
EODETA PRAWNIC
uprawnienie MGPIB
nr 8684

BRANŽA KONSTRUKCYJNA:


Renata Gargol
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

PARAMETRY TECHNICZNE:
DROGA WOJEWÓDZKA KLASY G nr 27
PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA $V_p=50\text{km/h}$
PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA $V_m=50\text{km/h}$
PRĘDKOŚĆ DOPUSZCZALNA $V_o=40\text{km/h}$
SZEROKOŚĆ JEZDNI 6,5m
OBCIĄŻENIE 115kN/oś

NAWA ZADANIA: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chodziele od km 35+000 do km 35+873		"AUGMENT CONSULTING Group Sp. z o.o." ul. Sulechowska 6, 65-119 Zielona Góra		
INWESTOR:				
Zarząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra				
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Przebudowa linii napowietrznych nr 0.4kV				
PROJEKTANT mgr inż. JACEK BIELIŃSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA 409/12G spec. instalacji elektryczne	DATA: 11.2018r.	PODPIS	
OPRACOWAŁ inż. BARTOŚZ SKALMIEJSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA	DATA: 11.2018r.	PODPIS	
SPRACOWAŁ mgr inż. ANNA WIERZBIŃSKA BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA LBS-000017 spec. instalacji elektryczne	DATA: 11.2018r.	PODPIS	
FAZA PROJEKTU: Uzupełnienia Prog. Budowlany Prog. Wycenowy	PB	SKALA: 1 : 500	NR RYSUNKU: 1.3	NR STRONY: ----

ist. słup nr 102/III/5
Nb-10 (2xŽN-10)

proj. słup nr 102/III/6
RNK-12/12 (1xE-12)



istn. słup nr 102/III/5
Nb-10 (2xŽN-10)


proj. słup nr 102/III/6
RNK-12/12 (1xE-12)


rzędna terenu [m n.p.m.]	81,80	81,89	82,16
odległość [m]	0,00	10,85	39,86

$$f_x = \frac{4 * f_{max} * (a - x) * x}{a^2} + \frac{b * x}{a}$$

$$f_{x1} = \frac{4 * 1,07 * (39,86 - 29,01) * 29,01}{39,86^2} + \frac{1,95 * 29,01}{39,86} = 2,27m$$

Obliczenia wykonano zgodnie z Normą PN-E-05100-1:1998. Obliczona odległość przewodów od powierzchni drogi jest zgodna z obowiązującymi przepisami.


"AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j." ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Góra			
NAZWA ZADANIA:		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873	
INWESTOR:		Zarząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra	
TYTUŁ RYSUNKU: Profil linii napowietrznej nn 0,4kV: ist. słup nr 102/III/5 - proj słup nr 102/III/6			
PROJEKTANT mgr inż. JACEK BIELIŃSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA 40/91/ZG spec. instalacje elektryczne	DATA: 02.2019r.	PODPIS
OPRACOWAŁ inż. BARTOSZ SKALMIERSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA	DATA: 02.2019r.	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. ANNA WIERZBICKA BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA LBS/0087/PBE/17 spec. instalacje elektryczne	DATA: 02.2019r.	PODPIS
FAZA PROJEKTU:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
Uzgodnienia Proj. Budowlany Proj. Wykonawczy PB	1 : 500	3	----




rzędna terenu [m n.p.m.]	82.16	82.28	82.36
odległość [m]	0.00	23.80	40.53

$$f_x = \frac{4 * f_{max} * (a - x) * x}{a^2} + \frac{b * x}{a}$$
$$f_{x1} = \frac{4 * 1,29 * (40,53 - 23,80) * 23,80}{40,53^2} + \frac{0,90 * 23,80}{40,53} = 1,78m$$

Obliczenia wykonano zgodnie z Normą PN-E-05100-1:1998. Obliczona odległość przewodów od powierzchni drogi jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

"AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j." ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Góra			
NAZWA ZADANIA: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873			
INWESTOR: Zarząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra			
TYTUŁ RYSUNKU: Profil linii napowietrznej nn 0,4kV: proj. słup nr 102/III/6 - proj. słup nr 102/III/7			
PROJEKTANT mgr inż. JACEK BIELIŃSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA 40/91/ZG spec. instalacje elektryczne	DATA: 02.2019r.	PODPIS
OPRACOWAŁ inż. BARTOSZ SKALMIERSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA	DATA: 02.2019r.	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. ANNA WIERZBICKA BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA LBS/0087/PBE/17 spec. instalacje elektryczne	DATA: 02.2019r.	PODPIS
FAZA PROJEKTU:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
Uzgodnienia Proj. Budowlany Proj. Wykonawczy PB	1 : 500	4	----

proj. słup nr 102/III/6
RNK-12/12 (1xE-12)



proj. słup nr 102/III/6
RNK-12/12 (1xE-12)

budynek nr 28




rzędna terenu
[m n.p.m.]

odległość [m]


82,16	82,16	82,16	82,16	81,83
0,00	5,53	9,08	12,63	19,39

$$f_x = \frac{4 * f_{max} * (a - x) * x}{a^2} + \frac{b * x}{a}$$
$$f_{x1} = \frac{4 * 0,74 * (19,39 - 5,53) * 5,53}{19,39^2} + \frac{3,48 * 5,53}{19,39} = 1,60m$$
$$f_{x2} = \frac{4 * 0,74 * (19,39 - 9,08) * 9,08}{19,39^2} + \frac{3,48 * 9,08}{19,39} = 2,37m$$
$$f_{x3} = \frac{4 * 0,74 * (19,39 - 12,63) * 12,63}{19,39^2} + \frac{3,48 * 12,63}{19,39} = 2,94m$$

Obliczenia wykonano zgodnie z Normą PN-E-05100-1:1998. Obliczona odległość przewodów od powierzchni drogi jest zgodna z obowiązującymi przepisami.


"AUGMEN CONSULTING GROUP Sp.j." ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Góra			
NAZWA ZADANIA: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873			
INWESTOR: Zarząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra			
TYTUŁ RYSUNKU: Profil linii napowietrznej nn 0,4kV: proj. słup nr 102/III/6 - budynek nr 28			
PROJEKTANT mgr inż. JACEK BIELIŃSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA 40/91/ZG spec. instalacje elektryczne	DATA: 02.2019r.	PODPIS
OPRACOWAŁ inż. BARTOSZ SKALMIERSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA	DATA: 02.2019r.	PODPIS
SPRAWDZIŁ mgr inż. ANNA WIERZBICKA BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA	UPRAWNIENIA LBS/0087/PBE/17 spec. instalacje elektryczne	DATA: 02.2019r.	PODPIS
FAZA PROJEKTU:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
Uzgodnienia Proj. Budowlany Proj. Wykonawczy PB	1 : 500	5	----

istn. słup nr 102/III/6/1
RK-10 (2xŻN-10)



proj. słup nr 102/III/6
RNK-12/12 (1xE-12)

istn. słup nr 102/III/6/1
RK-10 (2xŻN-10)



rzędna terenu [m n.p.m.]	82,16	82,23	82,27
odległość [m]	0,00	34,90	56,54

$$f_x = \frac{4 * f_{max} * (a - x) * x}{a^2} + \frac{b * x}{a}$$

$$f_{x1} = \frac{4 * 1,77 * (56,54 - 34,90) * 34,90}{56,54^2} + \frac{1,31 * 34,90}{56,54} = 2,48m$$

Obliczenia wykonano zgodnie z Normą PN-E-05100-1:1998. Obliczona odległość przewodów od powierzchni drogi jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

<p style="text-align: center;">"AUGMEN CONSULTING GROUP Sp. z o.o." ul. Sulechowska 8, 65-119 Zielona Góra</p>			
<p>NAZWA ZADANIA:</p>		<p style="text-align: center;">Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w m. Chociule od km 35+000 do km 35+873</p>	
<p>INWESTOR:</p> <p style="text-align: center;">Zarząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra</p>			
<p>TYTUL RYSUNKU:</p> <p style="text-align: center;">Profil linii napowietrznej nn 0,4kV: proj. słup nr 102/III/6 - istn. słup nr 102/III/6/1</p>			
<p>PROJEKTANT mgr inż. JACEK BIELIŃSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA</p>	<p>UPRAWNIENIA 40/91/ZG spec. instalacje elektryczne</p>	<p>DATA: 02.2019r.</p>	<p>PODPIS</p>
<p>OPRACOWAŁ inż. BARTOSZ SKALMIERSKI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA</p>	<p>UPRAWNIENIA</p>	<p>DATA: 02.2019r.</p>	<p>PODPIS</p>
<p>SPRAWDZIŁ mgr inż. ANNA WIERZBICKA BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA</p>	<p>UPRAWNIENIA LBS/0087/PBE/17 spec. instalacje elektryczne</p>	<p>DATA: 02.2019r.</p>	<p>PODPIS</p>
<p>FAZA PROJEKTU:</p>	<p>SKALA:</p>	<p>NR RYSUNKU:</p>	<p>NR STRONY:</p>
<p>Uzgodniona Proj. Budowlany Proj. Wykonawczy</p> <p style="text-align: center;">PB</p>	<p style="text-align: center;">1 : 500</p>	<p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">----</p>

