



Zielona Góra, 2019-09-18

ZDW-ZG-WZA-3310-69/2019

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1

Przetarg nieograniczony: „**Remont drogi wojewódzkiej nr 321 na odcinku Przyborów-Siedlisko.**”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy do SIWZ:

Pytanie Wykonawcy:

Zamieszczony przekrój normalny w miejscu wymiany podbudowy wskazuje na wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P o grubości 6 cm, natomiast formularz cenowy – warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubości 7 cm. Prosimy o określenie jaki rodzaj mieszanki należy wbudować AC16P czy AC22P i o jakiej grubości 7 czy 6cm.

Odpowiedź zamawiającego:

Prawidłowy rodzaj mieszanki określa formularz cenowy tj. wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubości 7cm.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmieniony przekrój normalny.

Podpisano:
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Elżbieta Pietraszyńska