



ZDW-ZG-WZA-3310/16/2020

Zielona Góra, 06.03.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1

Dot. przetargu nieograniczonego:

Remont drogi wojewódzkiej nr 293 na odcinku Nowe Miasteczko – Bytom Odrzański

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o informacje, czy dopuszczają Państwo zastosowanie w pozycji nr 4 formularza cenowego „Uzupełnienie pobocza mieszanką tłuczniową bazaltową 0/63 mm wraz z zagęszczeniem i zaklinowaniem mieszanką tłuczniową bazaltową 0/31,5 mm gr. Średnio 20 cm” – kruszywa pomiedziowego o uziarnieniu 0/63 i 0,31,5 mm?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa pomiedziowego o uziarnieniu 0/63 i 0/31,5 mm.

Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Drogiami i Mostami

Grzegorz Szulc

NACZELNIK
Wydziału Administracji

Marta Szpakowska
Marta Szpakowska

Wydział Administracji
Katarzyna Szpakowska
Katarzyna Szpakowska