



Zielona Góra, 8 września 2020 r.

ZDW-ZG-WZA-2021-13/2020

Zapytanie ofertowe: **Remont zawilgoconych piwnic: iniekcja wraz z wykonaniem tynków renowacyjnych w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada na zapytanie do Opisu przedmiotu zamówienia:

**Pytanie nr 1:**

W związku zamieszczonym ogłoszeniem dotyczącym Remontu zawilgoconych ścian piwnic w budynku przy al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze proszę o informację czy musi być zastosowana iniekcja ciśnieniowa lub czy dopuszczalna jest iniekcja w postaci żelu z zachowanie technologii przedstawionym w opisie.

**Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**DYREKTOR**

*Paweł Tonder*

a/a UMW