



Zielona Góra, 18.09.2020 r.

ZDW-ZG-WZA-3310- 73 /2020

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY – nr 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego: **Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi woj. nr 174 na odc. Drezdenko – Stare Bielice od km 2+809,50 do km 4+309,50**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy do SIWZ:

Pytanie :

Dotyczy SST 04.10.01 – Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej – MCE.
Powyższa specyfikacja zakłada przeprowadzenie procesu mieszania i dozowania składników w wytwórni stacjonarnej. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy metodą mieszania „na miejscu”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej- MCE metodą mieszania „na miejscu”. Wykonanie w.w. podbudowy powinno odbyć się dokładnie z zapisami w STWiORB, Dokumentacją Projektową, z zachowaniem rygoru wykonawczego (min. grubości warstw, parametry, skład mieszanki itp.).

Podpisano:

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy
Elżbieta Pietraszyńska
Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pietraszyńska

Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień i Administracji
Jolanta Nowak

Wydział Zamówień i Administracji
Starszy Specjalista
Aneta Buczyńska