



Zielona Góra, 2021-01-07

ZDW-ZG-WZA-3310-104/2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 1

Przetarg nieograniczony: **Przebudowa i rozbudowa drogi woj. nr 158 na odc. Drezdenko - Gorzów Wlkp.**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytania Wykonawcy do SIWZ:

Pytanie Wykonawcy:

W związku z rozbieżnością pomiędzy Formularzem Cenowym a Projektem Wykonawczym branży sanitarnej (nr tomu 2, nr zeszytu 1, egz. 1) w zakresie wykonania odwodnienia drogowego prosimy o potwierdzenie lub wyjaśnienie/zmianę zakresu do wyceny.

Zgodnie z Opisem Technicznym i częścią rysunkową Projektu Wykonawczego do wykonania są:

- przykanaliki deszczowe $\varnothing 160\text{mm}$ L= 22,65m z rur PVC - włączenie do istniejącej sieci poprzez trójnik,
- wpusty deszczowe $\varnothing 500\text{mm}$ szt. 4 z kręgów bet.,
- rowy przydrożne b=0,4m; n=1÷1,5; h=0,7÷1,5m L=40,0m,
- regulacja włączów istniejących studni kanałowych szt. 5,
- regulacja istniejących wpustów deszczowych szt. 4.


Natomiast Formularz cenowy BRANŻA SANITARNA km 21+840,58 - 22+100,00 "ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE" pozycje od 1 do 16 zawiera inny/większy zakres prac, w tym na przykład demontaż istniejącego rurociągu (poz.5) i studzienek ściekowych (poz.6), a także montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych (poz. 7), czy uszczelnienie istniejącej kanalizacji z żywic poliestrowych (poz.10).

Czy do wykonania w ramach zamówienia jest zakres zgodny z Projektem Wykonawczym czy Formularzem cenowym? Różnice w zakresach prac są znaczne i może to rzutować na rzetelną wycenę i wartość oferty Wykonawcy.

Jeżeli do wyceny i wykonania jest zakres prac zgodny z Formularzem Cenowym prosimy o wskazanie (np. na mapach, profilach) tego zakresu lub załączenie kompletnej dokumentacji technicznej umożliwiającej Wykonawcy sporządzenie kalkulacji cenowej.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji projektowej i przeglądu widocznych (istniejących) elementów kanalizacji w terenie wprowadził do Formularza Cenowego elementy robót, które w jego ocenie są niezbędne do wykonania, dla prawidłowego funkcjonowania istniejącej sieci na tym odcinku drogi wojewódzkiej nr 158. Zatem wycenić należy zakres robót wskazany w Formularzu Cenowym. Zamawiający załączył do dokumentów przetargowych całość posiadanej dokumentacji projektowej. Szczegóły rozwiązań technicznych i ewentualne wątpliwości na etapie realizacji robót rozstrzygane będą przez Inspektora Nadzoru ZDW w porozumieniu z autorem projektu.



Pytanie Wykonawcy:

Czy zakres prac zawarty w Formularzu cenowym BRANŻA SANITARNA km 21+840,58 - 22+100,00 "Regulacja pionowa uszkodzonych urządzeń infrastruktury podziemnej" pozycje od 17 do 24 również stanowi zakres objęty zamówieniem i należy go wycenić jak i wykonać?

Odpowiedź zamawiającego:

Wycenić należy zakres robót wskazany w Formularzu Cenowym.

Podpisano:

Dyrektor-Paweł Tonder

DYREKTOR

Paweł Tonder

Z-CA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień i Administracji

Jolanta Nowak