

Nr BŚ.6341.53.2011.EP

1/2  
DECYZJA

ZARZĄD DRÓG  
WOJEWÓDZKICH  
W ZIELONEJ GÓRZE

17. PAZ. 2011

Agnieszka Nowicka

podpis.....

Wydział.....

117

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
- art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, w związku z art. 37 pkt 2 i art. 140 - ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),

działając na wniosek z dnia 29 września 2011r. Pani mgr inż. Ewy Kmieć z Lafarenz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 POZNAŃ występującej na mocy pełnomocnictwa z dnia 20 października 2009 r. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla wylotu Wt1 na działce 169/1 obręb 4 Nowa Sól,

po zapoznaniu się z:

- „Operatem wodnoprawnym dla przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Głogowskiej i ul. Południowej m. Nowa Sól”, INWESTOR: Zarząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, opracowanym we wrześniu 2011r. przez Lafarenz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 POZNAŃ

postanawiam

**Udzielić - na wniosek strony – pozwolenia wodno-prawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich Al. Niepodległości 32, 65-042 ZIELONA GÓRA na:**

**Cześć A –Wykonanie urządzenia wodnego**

**I. Wykonanie (przebudowę) wlotu Wt1 – na działce nr 169/1 w obrębie 4 Nowa Sól-Miasto (współrzędne geograficzne: N-51<sup>0</sup>47'35,18"; E- 15<sup>0</sup>43'29,62") na lewym brzegu kanału Solanka w km 1+395, wprowadzającego wody opadowe i roztopowe z drogi: wojewódzkiej nr 315 (ul. Południowa od skrzyżowania z ul. Głogowską do kanału Solanka), z ulicy Głogowskiej (od ul Sosnowej do ul. Południowej) i części projektowanej obwodnicy południowej Nowej Soli od km 4+520 do km 4+860, o **charakterystyce:****

- wylot betonowy z rurą wylotową PVC Ø 600 mm, z klapą zwrotną i betonowym dkiem wylotowym długości 100 cm i szerokości 94 cm,
- poziom dna rury wylotowej 62,44 m n.p.m.,
- poziom dna kanału 61,0 m n.p.m.,
- umocnienie skarpy brukiem pod wylotem do dna kanału (długości ok. 310 cm, szerokości 94 cm); umocnienie nad wylotem darnią.

**II. Ustalić warunki wykonania urządzenia wodnego:**

1. Zachowania ciągłości przepływu wody w kanale Solanka przy wykonywaniu wylotu.
2. Naprawić niezwłocznie wszelkie uszkodzenia brzegów Kanału.
3. Zawiadomić o terminie rozpoczęcia prac w obrębie wylotu, a po zakończeniu prac zgłosić do odbioru do Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat w Nowej Soli.

**III. Pozwolenie na wykonanie urządzenia wodnego wygaśnie, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń stało się ostateczne.**

**Część B - na szczególne korzystanie z wód:**

I. Wprowadzanie - do wody - wylotem Wt1 (po wykonaniu) - na działce nr 169/1 w obrębie 4 Nowa Sól - Miasto (współrzędne geograficzne: N-51°47'35,18"; E- 15°43'29.62") na lewym brzegu kanału Solanka w km 1+395, wód opadowych i roztopowych: **ze zlewni Nr 1** - z drogi wojewódzkiej nr 315 (ul. Południowa - od skrzyżowania z ul. Głogowską, do kanału Solanka), oznaczonej działką nr 173/3, 743/2 w obrębie 4 Nowa Sól Miasto, **ze zlewni nr 2** - z drogi: wojewódzkiej nr 297 (ul Głogowska - od nieruchomości nr 37 do skrzyżowania z ul. Południową wraz ze skrzyżowaniem) oznaczonej działką nr 732/2, 675, 446/2, w obrębie 4 Nowa Sól Miasto i **ze zlewni Nr 3** - części projektowanej obwodnicy południowej Nowej Soli od km 4+520 do km 4+860 oznaczonej działką nr 625 w obrębie 4 Nowa Sól Miasto, zebranych wpustami ulicznymi i oczyszczonych w osadniku piasku i separatorze węglowodorów ropopochodnych, **o charakterystyce:**

1. Ilość wprowadzanych ścieków ogółem:

$$\begin{aligned} Q_{\text{nom.s.}} &= 27 \text{ l/s} * \\ Q_{\text{max.s.}} &= 235 \text{ l/s} \\ Q_{\text{max.h.}} &= 846 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 31 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{max r.}} &= 11.315 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

\* oczyszczonych w osadniku piasku i separatorze o przepustowości 30/300 l/s;

- wprowadzane wody pochodzą ze zlewni cząstkowych:

- a) **Zlewnia nr 1** z drogi: wojewódzkiej nr 315 (ul. Południowa od skrzyżowania z ul. Głogowską do kanału Solanka) długości 553 m; powierzchnia: **jezdni 0,05366 ha** z współczynnikiem spływu 0,9; **chodniki 0,1797 ha** z współczynnikiem spływu 0,8; **zieleń 0,3049 ha**, z współczynnikiem spływu 0,1.
- b) **Zlewnia nr 2** z ulicy Głogowskiej (od nieruchomości nr 37 do skrzyżowania z ul. Południową wraz ze skrzyżowaniem) długości 517 m, powierzchnia: **jezdni 0,3324 ha** z współczynnikiem spływu 0,9; **chodniki 0,2890 ha**, z współczynnikiem spływu 0,8; **zieleń 0,2345 ha**, z współczynnikiem spływu 0,1.
- c) **Zlewnia nr 3** z części projektowanej obwodnicy południowej Nowej Soli (od km 4+520 do km 4+860) długości 340 m; powierzchnia: **jezdni 0,3324 ha**, z współczynnikiem spływu 0,9; **chodniki 0,1246 ha**, z współczynnikiem spływu 0,8.

2. Wprowadzane oczyszczone ścieki nie powinny zawierać więcej niż:

węglowodory ropopochodne 15 mg/l,  
zawiesiny ogólne - 100 mg/l.

II. Zobowiązać odprowadzającego oczyszczone wody opadowe do:

1. Poboru próbek oczyszczonych ścieków z wylotu oczyszczonych ścieków (za separatorem) poddanie analizie odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, 2 - krotnie w ciągu pierwszego roku obowiązywania pozwolenia, okresie wiosny i jesieni w zakresie j.w. i przekazania wyników analiz do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa.
2. W następnych latach gdy spełnione będą warunki jak wyżej dokonywanie przeglądu eksploatacyjnego separatora dwa razy do roku i odnotowywanie ich w zeszycie eksploatacji.
3. Postępowania z osadami ściekowymi zgodnie z ustawą o odpadach.

III. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do dnia 31 sierpnia 2021 r.

### Część C- ogólna

- I. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia, a także orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody.
- II. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- III. Uznać, że „Operat wodnoprawny dla przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Głogowskiej i ul. Południowej m. Nowa Sól”, INWESTOR: Zarząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, opracowany we wrześniu 2011r. przez Lafarensz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 POZNAŃ - stanowi podstawę do wydania niniejszego pozwolenia.**
- IV. Stwierdza się, że pozwolenia wodnoprawne wydane przez Starostę Nowosolskiego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 30 kwietnia 2007 r. znak: OŚ.6223-9/2007/504/2 i z dnia 30 kwietnia 2007 r. znak: OŚ.6223-10/2007/505/2, z terminem ważności do dnia 30 kwietnia 2011 r. wygasły na podstawie art. 135 .pkt 1 ww. Prawa wodnego, który mówi: „pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres na który było wydane”.**

#### **Uzasadnienie**

Do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli wpłynął wniosek Pana Tomasza Sobczaka z dnia 21 września 2011r., który nie miał pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Na wezwanie telefoniczne przesłano faksem wniosek z dnia 29 września 2011r. Pani mgr inż. Ewy Kmieć z Lafarensz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 POZNAŃ, występującej na mocy pełnomocnictwa z dnia 20 października 2009 r. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla wylotu Wt1 na działce 169/1 obręb 4 Nowa Sól (oryginał wniosku dotarł do tut. organu dnia 30 września 2011 r.).

Do wniosku dołączono:

- „Operat wodnoprawny dla przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Głogowskiej i ul. Południowej m. Nowa Sól”, INWESTOR: Zarząd Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, opracowanym we wrześniu 2011r. przez Lafarensz – Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 POZNAŃ.

Wniosek i Operat... spełniały wymagania art. 132 ww ustawy Prawo wodne. W związku z tym zawiadomieniem z dnia 29 września 2011 r. znak: BŚ.6341.53.2011.EP zawiadomiono strony postępowania o toczącym się postępowaniu. Wszczynając postępowanie zapewniono aktywny udział stronom i umożliwiono zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Do dnia wydania niniejszej decyzji do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi do toczącego się postępowania.

W związku z tym na podstawie art. 140 ust. 1 - ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) udzielono pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich Al. Niepodległości 32, 65-042 ZIELONA GÓRA:

w oparciu o art. 122 ust. 1 pkt 3 ww. Prawa wodnego - na wykonanie urządzenia wodnego (przebudowę) wlotu Wt1 – na działce nr 169/1 w obrębie 4 Nowa Sól- Miasto (współrzędne geograficzne: N-51<sup>0</sup>47'35,18"; E- 15<sup>0</sup>43'29.62") na lewym brzegu kanału Solanka w km 1+395, wprowadzającego wody opadowe i roztopowe (rurą wylotową PVC Ø 600 mm) z drogi:



**Otrzymują:**

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  
Al. Niepodległości 32, 65-042 ZIELONA GÓRA + Operat...
2. Pani Ewa Kmieć z Lafarensz – Polska sp. z o.o.  
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 POZNAŃ
3. Gmina Nowa Sól Miasto- Prezydent Miasta Nowa Sól  
ul. Piłsudskiego 12, 67-100 NOWA SÓL
4. Zarząd Województwa Lubuskiego  
ul. Podgórna 7, 65-057 ZIELONA GÓRA
5. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
Inspektorat w Nowej Soli  
ul. Pocztowa 8, 67-100 NOWA SÓL
6. Powiatowy Zarząd Dróg  
ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 NOWA SÓL
7. Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze  
ul. Bartosza Głowackiego 1, 65-301 ZIELONA GÓRA

**Do wiadomości:**

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Soli  
Ul. Piłsudskiego 12, 67-100 NOWA SÓL
2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli  
ul. Moniuszki 3B, 67-100 NOWA SÓL
3. BŚ. aa 13336.2011.PE + Operat ...

Sprawę prowadzi:  
mgr inż. Edmund Paleczny - Główny Specjalista  
Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska  
ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli,  
pok. Nr 208 (II piętro) tel. 068 4586811