Szczegół **A** - **A**



Szczegół **B** - **B**



Szczegół **C** - **C**



Szczegół **D** - **D**



Szczegół **E** - **E**



Szczegół **F** - **F**



Szczegół **G** - **G**



Szczegół **H** - **H**



LEGENDA::

1 - Nawierzchnia ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm

2 - Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 9 cm

3 - Podbudowa zasadnicza z AC22P 50/70 gr. 10 cm

4 - Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 10 cm

4a- Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 20 cm

5 - Warstwa stabilizująca grunt Rm=2,5 MPa gr. 15 cm (droga)

6 - Istniejące podłoże gruntowe

7 - Warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8 cm

7b - Kostka kamienna 15/17 cm granitowa regularna

8 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

9 - Warstwa stabilizacji gruntu Rm=1,5 MPa gr. 10 cm (chodnik)

10 - Krawężnik betonowy drogowy 15x30 wystający na +12 cm

10a - Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm wystający na + 3 cm

10b - Krawężnik betonowy wysepkowy 25x30 cm wystający na + 15 cm

10c - Krawężnik betonowy wysepkowy 10x30 cm na płasko

11 - Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

12 - Obrzeże betonowe 8x30 cm obniżone o 1 cm w stosunku do kostki

13 - Ława piaskowa pod obrzeże chodnikowe

14 - Ława fundamentowa z tłucznia kaminnego 0/31,5 mm gr. 30 cm ls=1,00

15 - Ława fundamentowa z betonu C20/25 gr. 20 cm

16 - Mur oporowy prefabrykowany L 155x85x25 cm

17 - Pobocze jezdni wykonane z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 10 cm

18 - Podbudowa z betonu C20/25 gr. 30 cm

PROMOST Sp. z o.o. w Zielonej Górze
65-034 Zielona Góra, ul.Bch. Westerplatte 11
(0-68) 47 84 500, fax: (0-68) 47 84 502
e-mail: promost@promost.zgora.pl
NIP: 929-009-43-90

OBIEKT: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 137
W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO LUBUSKIE
OD KM 52+000 DO KM 54+400
Z WYŁĄCZENIEM KM OD 52+955 DO KM 52+968.82

RYSUNEK: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
KM 52+000 54+400

BRANŻA: DROGOWA

skala 1:20

	imię i nazwisko	uprawnienia	data i podpis	nr rys.
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz Mokwiński	upr. budowl. nr LBS/0012/POOO/10 do proj. bez ogr. w spec. drogowej	06.2014 r.	3.2
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Hejduk	upr. budowl. nr 15/04/Z/G do proj. bez ogr. w spec. drogowej	06.2014 r.	

DATA: CZERWIEC 2014 r. UMOWA nr ZDW-ZG-III/360/2009, z dn. 14.08.2009 r. nr rej. 17/09