



- LEGENDA:**
- proj. naw. chodnika z kostki bet. szarej gr. 8cm ułożonej na podsypce cem.-piask. gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm
 - proj. naw. zjazdów z kostki bet. kolorowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cem.-piask. gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm (wymiana nawierzchni istn. zjazdów)
 - proj. krawężnik bet. najazdowy 20x22cm na lawie bet. C12/15 z oporem (na zjazdach)
 - proj. obrzeże chodnikowe bet. 8x30cm ułożne na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
 - proj. obrzeże chodnikowe bet. 8x30cm ułożne na lawie bet. C12/15 z oporem (od strony rowu)
 - proj. ścieżce pobocza gruntowego śr. gr. 10cm
 - istn. rowy i skarpy przewidziane do oczyszczenia i konserwacji
 - istn. krawężnik wraz ze ściekiem przykrawężnikowym do wymiany na krawężnik bet. najazdowy 20x22cm na lawie bet. C12/15 z oporem wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z prefabrykatów bet. ułożonych na lawie bet. C12/15 z oporem
 - istn. granice działek
 - skosy zjazdów 1:1