

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1

Dot. przetargu nieograniczonego: **Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160)**

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w ST

- 1) Dot. D.05.03.13a – Wykonawca prosi o zmianę wymagań dotyczących zawartości wolnych przestrzeni w zagęszczonej w-wie SMA z „3,0 – 6,0%” na „1,0 – 5,0%”.
Proponowany przedział jest powiązany z wymaganą zawartością wolnych przestrzeni w próbce Marshalla (1,5 – 3,0%).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań określonych w WT-2 2010.

Podpisano:
Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Drogami i Mostami
Grzegorz Szulc