

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1**

Dot. przetargu nieograniczonego: **Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 278 Sulechów – Mozów na odcinku od km 25+259 do km 26+400**

Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

**Pytanie 1**

W dokumentacji technicznej dotyczącej warstwy wiążącej znajdujemy zapis, że mieszanka AC 16 W na warstwę wyrównawczą ma być wykonana na bazie asfaltu 35/50, a na warstwę wiążącą na bazie asfaltu 50/70. Prosimy o ujednoczenie mieszanki AC 16 W w kwestii lepiscza asfaltowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań określonych w *WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe, wymagania techniczne* dla warstwy wiążącej.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

Podpisano:  
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
Paweł Tonder