

Zielona Góra, 26.04.2019 r.

ZDW-ZG-WZA-3310- 28/2019

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

**„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 na odcinku Kożuchów – Czciradz od km 28+262
do km 29+240 w zakresie budowy chodnika”**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

- 1) opis techniczny zamówienia, przekroje oraz projekt techniczny mówi o budowie „chodnika” o konstrukcji: kostka betonowa typu CEGŁA gr. 8 cm szara. Natomiast zarówno opis przedmiotu zamówienia jak i formularz cenowy mówi o konstrukcji nawierzchni „ścieżki rowerowej” z warstwy ścieralnej AC 8S – 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy ścieralnej chodnika zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm.

Podpis:

Dyrektor
Paweł Tonder