

Zielona Góra, 06.06.2018 r.

ZDW-ZG-WZA-3310- 54/2018

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY NR 1 + ZMIANA DO SIWZ NR 2
– PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NR 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego:

Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w m. Żagań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 296
w km 25+577 ÷ 25+962

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada poniżej na zapytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz.2164), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie: Zamawiający ustalił rodzaj nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu „starobruk” o wymiarach 10x10x8cm.

Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania nawierzchni kostkę typu „starobruk” o grubości 8cm o innych wymiarach niż 10x10cm, na przykład 12x12cm.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę kostki betonowej typu „starobruk” o wymiarach 10x10x8cm na kostkę brukową betonową śrutowaną o wymiarach 12x12x8cm.

W załączeniu decyzja nr 93/2018 Burmistrza Miasta Żagania zamieszczona jako osobny plik pdf na stronie BIP ZDW.

Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, że powyższa zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu i zmianą terminu składania i otwarcia ofert na niniejsze postępowanie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 14.06.2018r. do dnia **18.06.2018r. do godz. 10:00**.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pokój nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.06.2018r. o godz. 10:30**, w pokoju nr 03 – piwnica.

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przekazał w dniu 06.06.2018 r. do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych *ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*, które zostało opublikowane w dniu 06.06.2018 r. pod nr 500127194-N-2018.

Podpis:
Z-ca Dyrektora
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Grzegorz Szulc