



UWAGA:

Uziom fundamentowy - bednarka ocynk Fe/Zn 30x4mm², należy łączyć poprzez spawanie. Miejsca spawów, w ziemi i na zewnątrz zabezpieczyć cynkiem w sprayu.

RYSUNEK POSADOWIENIE BEDNARKI

OCHRONA OD PORAŻEŃ

SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYŁĄCZANIE ZASILANIA
wg. PN-HD 60364-4-41:2009

PROJEKT WIATY ORAZ MAGAZYNÓW PODRĘCZNYCH NA TERENIE OBWODU DROGOWEGO W SŁAWIE DZNR 260/2; OBREB 0001 SŁAWA				
TEMAT:				
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ZIELONEJ GÓRZE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 32				BRANŻA ELEKTRYCZNA
INWESTOR:				FAZA: Projekt budowlany
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 65-049 Zielona Góra, ul. Bankowa 2/1				NR RYS. PBE_04
PROJEKTANT:	mgr inż. MAREK MEJNARTOWICZ	LBS/46/POOE/13 specj. ele.		
OPRACOWAŁ:	inż. ADAM TRAMŚ	73/83/Zg specj. ele.		
DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2020 r.				