



Urząd Miasta i Gminy Wschowa

67-400 Wschowa, Rynek 1; tel. +48 65/540 86 00, fax. +48 65/540 13 40
www.wschowa.pl, wschowa@wschowa.pl

Wschowa, dnia 27 marca 2018 r.

WG.IG.6583.47.2018.MJ



Biuro Inżynierskie TRAKT

Sędziszów 50

58 – 410 Marciszów

dot: wydania opinii do Projektu Koncepcji Rozbudowy (m. Tylewice - km 86+200 – 89+658) i Przebudowy (m. Przyczyna Górna)- km 89+658 – 90+666) drogi wojewódzkiej DW 278.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 15.02.2018 r. o wydanie opinii do Projektu Koncepcji Rozbudowy (m. Tylewice - km 86+200 – 89+658) i Przebudowy (m. Przyczyna Górna) - km 89+658 – 90+666) drogi wojewódzkiej DW 278. Koncepcji Rozbudowy (m. Tylewice - km 86+200 – 89+658) i Przebudowy (m. Przyczyna Górna) - km 89+658 – 90+666) drogi wojewódzkiej DW 278 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa **o p i n i u j e** pozytywnie w/w projekt.

Gmina Wschowa potwierdza, iż jest właścicielem zbiornika wodnego (ODBIORNIK zlokalizowanego w km. 89+650 (przy skrzyżowaniu z drogą gminną 006816 F) na działce nr ewid.159 w m. Przyczyna Górna gm. Wschowa. Sugeruje się, iż podczas realizacji zadania zbiornik musi być pogłębiany, wyskarpowany, obudowany płytami betonowymi (dla wzmocnienia skarp), ogrodzony. Należy zapewnić odpływ przelewowy rowem otwartym w kierunku Stacji Ujęcia Wody.

Podczas realizacji inwestycji w m. Tylewice sugeruje się odmulenie i profilację rowu otwartego odprowadzającego wody deszczowe z kolektora (ODBIORNIK NR2) nie tylko na działce nr ewid. 131 lecz także na dz. nr ewid. 130 oraz wymiana istniejącego przepustu na przepust o średnicy min. Ø 400 mm w drodze wewn. dz. nr ewid.321 w km 87+350,89.

W obu miejscowościach podczas realizacji zadania sugeruje się zastosowanie opraw oświetleniowych typu „LED” na słupach stalowych ocynkowanych.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Miłosz Ciopek
Zastępca Burmistrza

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32,
65 – 042 Zielona Góra.

a/a.

MJ.