

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel. 068 324 73 90; 324 74 11, fax 325 37 45
sekretariat.zgora@lwkc.pl; www.lwkc.pl

Zielona Góra,

10 -04- 2018

ZN.5142.10.2018[gWsc]



Zarząd Dróg Wojewódzkich
al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

Odpowiadając na pismo w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowościach Tylewice (km: 86+200 – 89+658) i Przyczyna Górna (km: 89+658 – 90+666), informuję, że układ ruralistyczny miejscowości Przyczyna Górna ujęty jest w ewidencji zabytków, a w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są cenne zabytki architektury sakralnej, objęte ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków: kościół filialny pw. św. Jerzego w Przyczynie Górnej (nr rejestru 35) oraz kościół pw. Narodzenia NMP w Tylewicach (nr rejestru 241).

W związku z powyższym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.), wydaje się następujące zalecenia konserwatorskie:

1. z uwagi na sąsiedztwo inwestycji z zabytkowymi, kamiennymi murami kościołów w Tylewicach i Przyczynie Górnej, zaleca się ukształtowanie spadków chodnika, drogi i zjazdów oraz wykonanie nawierzchni wraz z podbudową i odwodnieniem w sposób zapewniający właściwy odpływ wód opadowych z terenu oraz od kościołów, aby zapobiec destrukcji zabytkowych świątyń i ich ogrodzeń;
2. zaleca się pozostawienie historycznej nawierzchni kamiennej w zabytkowym układzie miejscowości Przyczyna Górna, dopuszcza się przeprowadzenie remontu nawierzchni z przełożeniem i uzupełnieniem kostki kamiennej;
3. z uwagi na sąsiedztwo planowanego zjazdu z zabytkowym kościołem w Tylewicach, konieczne jest dostosowanie rodzaju i kolorystyki nawierzchni do zabytkowego otoczenia – nie dopuszcza się zastosowania kostki betonowej w kolorze czerwonym, proponuje się natomiast materiał kamienny np. z drobnego kamienia polnego, drobnej kostki bazaltowej lub granitowej pod warunkiem minimalnej ingerencji w grunt, zabezpieczenia podczas prac muru kościelnego przed uszkodzeniem, nie wprowadzania materiałów uszczelniających grunt;
4. zaleca się wykorzystanie pozyskanego w trakcie inwestycji kamienia, stanowiącego historyczną nawierzchnię pozostałych odcinków objętych inwestycją, jako nawierzchnię poboczy lub innych miejsc w ramach tej samej inwestycji;
5. podczas prac konieczne jest zastosowanie rozwiązań zabezpieczających zieleni poprzez odpowiednie zabezpieczenie pnia, konarów i korzeni przed uszkodzeniem.

W związku z tym, iż podstawowy zakres inwestycji obejmuje wycinkę drzew (str. 5 przedłożonej dokumentacji), jednocześnie nie oznaczając na rysunkach planowanych do wycinki drzew, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie ma możliwości ustosunkowania się do ww. działań. Jednakże, należy zwrócić uwagę na to, że zieleń komponowana w formie alei lub szpalerów stanowi ważny element krajobrazu kulturowego. W związku z tym projektowane inwestycje należy poprowadzić w taki sposób, aby chronić historyczną zieleń.

Przypominam również, że inwestycja obejmuje teren układu ruralistycznego miejscowości Przyczyna Górna, ujętego w gminnej ewidencji zabytków, dlatego też zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
K. Domagalska
mgr Kamila Domagalska
Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Otrzymuje:

Adresat reprezentowany przez pełnomocnika Pana Grzegorza Lewowskiego, Biuro
Inżynierskie TRAKT, Sędziszów 50, 58-410 Marciszów
a/a(1591)

Opracowała: E. Górowska, 9.04.2018 r.