

Biuro Inżynierskie TRAKT
Sędziszów 50
58-410 Marciszów



Wschowa dn. 27.03.2018

Wasz znak : BP/25-17/BK/17

Dotyczy: Koncepcji rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Opiniujemy projekt pod nazwą : Koncepcji rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 278 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno- użytkowego na następujących warunkach:

1. W miejscach przejścia sieci wodociągowej lub przyłączy pod jezdnią należy przedłużyć rury osłonowe aby objąć zasięgiem projektowane odwodnienia i chodniki.
2. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy zachować szczególną uwagę na urządzenia naziemne uzbrojenia sieci wodociągowej.
3. Podnieść do góry nowo budowanej nawierzchni drogi lub chodnika wszystkie skrzynki zasuw i nawiertek sieci wodociągowej.
4. Powiadomić telefonicznie kierownika Oddziału Terenowego we Wschowie Pana Andrzeja Stankowiaka (tel. 601 541 535) o przystąpieniu do prac ziemnych.
5. Zgłaszać niezwłocznie każde odsłonięcie rury wodociągowej a ewentualne kolizje , po aprobach naszego zakładu , rozwiązać i wykonać na koszt inwestora rozbudowy drogi.

Franciszek Bryjak
Prokurent